

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

Włocławek, 6 maja 2026 r.

Znak sprawy z EZD RP: NHŚ.5211.108.2026

Tytuł sprawy: NHŚ.5211.3.3.3.2026

„Zakład Usług Komunalnych” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu
ul. Słowackiego 22
87-890 Lubraniec

DECYZJA Nr 193/26

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), art. 10 § 2, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), § 20 ust. 1 pkt 10; § 21 ust. 1 pkt 4; ust. 7, 8 i 9; § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)

oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem cząstkowym z badania fizykochemicznego wody nr LF.603.W.121.2026 z dnia 06.05.2026 r. próbki wody pobranej w dniu 05.05.2026 r. w punkcie zgodności zlokalizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Kłobia 29, 87-890 Lubraniec, zaopatrywanej w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu Żydowo, a także zebranych w sprawie materiałem dowodowym

stwierdzam

brak przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłobii 29, 87-890 Lubraniec, ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości manganu, żelaza i mętności

i nakazuję

zarządzającemu wodociągiem Żydowo, tj. „Zakładowi Usług Komunalnych” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec:

1. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z wodociągu Żydowo w punkcie zgodności zlokalizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Kłobia 29, 87-890 Lubraniec do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku 1 części C tabeli 2 lp. 5, 6 i 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Kłobia 29, 87-890 Lubraniec o braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z tej wody.
3. Zapewnić zastępcze źródło wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o prawidłowej jakości osobom korzystającym z wody w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Kłobia 29, 87-890 Lubraniec.
4. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza Lubrańca.
5. Przedłożyć sprawozdanie z badania jakości wody przeprowadzonego po zakończeniu działań naprawczych w punkcie zgodności zlokalizowanym w Publicznej Szkole Podstawowej w miejscowości Kłobia 29, 87-890 Lubraniec, potwierdzające uzyskanie

akceptowalnych wyników w zakresie parametrów zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 części C tabeli 2 lp. 5, 6 i 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu na podstawie art. 27 ust 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

UZASADNIENIE

W dniu 05.05.2026 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Żydowo pobrał do badań laboratoryjnych 4 próbki wody w punktach zgodności zlokalizowanych: w Publicznej Szkole Podstawowej w Kłobi 29, Publicznej Szkole Podstawowej w Józefowie 2 oraz na Stacji Uzdatniania Wody w Żydowie.

W próbkę wody pobranej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kłobi 29 stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości:

- manganu na poziomie 1215 µg/l, przy dopuszczalnej wartości do 50 µg/l,
- żelaza na poziomie 266 µg/l, przy dopuszczalnej wartości do 200 µg/l,
- i mętności na poziomie 1,8 NTU, przy zalecanej wartości do 1,0 NTU.

Analiza pozostałych próbek wody wykazała przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu odpowiednio 68 µg/l i 78 µg/l. Potwierdzają to sprawozdania cząstkowe z badań fizykochemicznych wody nr LF.603.W.121.2026, LF.603.W.122.2026, LF.603.W.123.2026 sporządzone w dniu 06.05.2026 r. przez Oddział Laboratoryjny Sekcję Badań Fizykochemicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku przy ul. Płockiej 45a. Trwają badania w zakresie parametrów mikrobiologicznych.

Jakość wody w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Kłobia 29, 87-890 Lubraniec, zaopatrywanej przez wodociąg Żydowo nie odpowiada wymaganiam zawartym w załączniku 1 części C tabeli 2 lp. 5, 6 i 15 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Podmioty realizujące zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę mają obowiązek podejmować wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów fizykochemicznych określonych w części C załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego woda przeznaczona do spożycia zawierająca żelazo w stężeniu do 2000 µg/l nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak podwyższona wartość tego parametru może mieć wpływ na pogorszenie wskaźników organoleptycznych wody – barwy, smaku, zapachu, a więc czynników powodujących brak jej akceptowalności przez konsumentów. Mętność wody nie jest parametrem odnoszącym się bezpośrednio do zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jej podwyższone wartości mogą wskazywać na zakłócenia procesu uzdatniania wody.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi zawierająca mangan w stężeniu znacznie przekraczającym 400 µg/l, może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oceniając ryzyko zdrowotne oraz biorąc pod uwagę znaczne przekroczenie dopuszczalnej wartości manganu w 1 z 3 próbek wody z wodociągu Żydowo tj. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłobi 29, 87-890 Lubraniec stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w tym obiekcie. Woda jest niezdatna do spożycia, ale może być używana do codziennych czynności higienicznych, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet. Komunikat wydany w dniu 06.05.2026 r. został przesłany drogą elektroniczną Burmistrzowi Lubrańca oraz zarządzającemu wodociągiem Żydowo tj. „Zakładowi Usług Komunalnych” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu ul. Słowackiego 22,

87-890 Lubraniec, w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów korzystających z wody w ww. budynku.

Ponadto, w związku z przekroczeniami parametru manganu w 2 pozostałych próbkach wody pobranych z wodociągu Żydowo poinformowano zarządzającego ww. wodociągiem, iż zostanie wszczęte postępowanie administracyjne nakazujące doprowadzenie jakości wody z przedmiotowego wodociągu do jakości zgodnej z wymaganiami ww. rozporządzenia w zakresie manganu.

Zobowiązano również zarządzającego wodociągiem Żydowo, zaopatrującego w wodę budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłobi 29 do zapewnienia osobom korzystającym z tej wody zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi o prawidłowej jakości.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłobi 29, 87-890 Lubraniec, zaopatrywanej przez wodociąg Żydowo.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego i zapoznania się przez stronę z aktami sprawy przed wydaniem niniejszej decyzji.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.).
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
4. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy:
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.). W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Włocławku
Zofia Ziółkowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. adresat – e-Doręczenia: AE:PL-36440-76442-ARWRH-21
+ pocztą elektroniczną na adres: biuro@zuk-lubraniec.pl

2. aa – egz. nr 1

Do wiadomości:

1. Burmistrz Lubrańca

ul. Brzeska 49

87-890 Lubraniec – e-Doręczenia: AE:PL-96315-62134-GWWGS-19

+ pocztą elektroniczną na adresy: urzad@lubraniec.pl oraz zp@lubraniec.pl

2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

ul. Kujawska 4

85-031 Bydgoszcz – e-Doręczenia: AE:PL-67719-88282-SBJJG-23

3. Starosta Włocławski

ul. Cyganka 28

87-800 Włocławek – e-Doręczenia: AE:PL-57281-20325-RBFHV-19

4. Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego
we Włocławku elektronicznie na adres: kryzys@powiat.wloclawski.pl

5. HDM wm. - kopia

6. NEP wm. - kopia

MG/KS